


Manuel d'utilisation
EXTECH[®]
INSTRUMENTS
A FLIR COMPANY

Hygrothermomètre d'enregistrement de données

Modèle SD500



Introduction


Toutes nos félicitations pour votre acquisition de l'enregistreur de données de température/d'humidité Extech SD500 Cet appareil mesure, affiche et enregistre les données de température et d'humidité relative. Les données sont enregistrées sur une carte SD et transférées vers un PC. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, sous réserve d'une utilisation adéquate, vous fera bénéficier de nombreuses années de service fiable.

Caractéristiques


- L'écran LCD affiche simultanément la température et l'humidité relative.
- L'enregistreur de données horodate et enregistre les lectures sur une carte SD au format Excel® pour permettre leur transfert en toute facilité vers un PC.
- Vitesse de prise de mesure réglable : 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes.
- Pile longue durée ou adaptateur de courant AC.

Description du produit

1. Affichage de l'humidité
2. Affichage de la température
3. Compartiment à piles sur le côté
4. Bouton LOG (ENTER)
5. Bouton SET (Régler)
6. Capteurs
7. Bouton TIME (durée)▲
8. Bouton ▼
9. Prise de l'adaptateur de courant AC




10. Touche Reset (Réinitialisation)
11. Sortie RS-232
12. Logement de carte mémoire SD



Remarque : Le compartiment à piles et le support inclinable se trouvent sur la partie arrière de l'appareil.

Fonctionnement

Avertissement, Installation et remplacement de la pile

1. Lorsque l'icône des piles faibles  s'affiche à l'écran, cela signifie que les piles sont faibles et qu'elles doivent être remplacées. Toutefois, une mesure d'inspection peut toujours être faite pendant plusieurs heures après l'apparition de l'indicateur des piles faibles avant que la mesure de l'appareil ne devienne imprécise.
2. Pour remplacer ou installer les piles, retirez la vis Philips utilisée pour visser le couvercle du compartiment à piles à l'arrière et soulevez le couvercle.
3. Remplacez les piles AAA (utilisez les piles alcalines durables) en respectant la polarité.
4. Remplacez et vissez le couvercle.

Enregistrement chronologique des données

1. Ouvrez le couvercle sur le côté gauche et insérez la carte SD

Remarque : La carte SD doit avoir une capacité minimale de 1 GO.

Remarque : N'utilisez pas les cartes mémoires formatées par les autres appareils ou caméras. Afin de formater correctement la carte, suivez la procédure de formatage de carte mémoire décrite dans la section relative aux fonctionnalités avancées de ce manuel.

Remarque : L'heure de l'horloge interne doit être correctement réglée. Référez-vous à la section sur les fonctionnalités avancées de ce manuel pour régler l'horloge.

Remarque : La structure de données par défaut utilise un point décimal « . » comme indicateur de chiffre décimal. Référez-vous à la section sur les fonctionnalités avancées de ce manuel pour le changer en virgule « , ».

Remarque : Si la carte mémoire de SD n'est pas installée, « EMPTY » apparaîtra dans l'affichage

Remarque : Affichage de messages d'erreurs :

CH-
CArd

La carte mémoire est pleine ou il y a un problème avec cette dernière.

LobAt

La pile est faible et l'enregistrement de données est désactivé.

No
CArd

La carte SD n'est pas insérée.

2. Appuyez sur le bouton LOGGER (Enregistreur) pendant plus de 2 secondes pour commencer l'enregistrement. « DATALOGGER » (Enregistreur de données) s'affichera à l'écran et l'appareil émettra un signal sonore chaque fois que les données sont enregistrées (si le signal sonore est activé).
3. Pour arrêter l'enregistrement de données, appuyez sur le bouton LOGGER pendant plus de 2 secondes. « DATALOGGER » deviendra « DATA » (Données) et l'appareil commencera le compte à rebours à travers les données enregistrées.

REMARQUE : Pour éviter une corruption des données, ne retirez pas la carte mémoire sans arrêter convenablement la fonction d'enregistrement.

Vérification de l'heure/de la date/du débit d'échantillonnage

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton TIME (Heure) pendant plus de 2 secondes et l'écran fera défiler les informations sur la date, l'heure et le débit d'échantillonnage.

Structure de données de la carte SD

1. Lorsque la carte SD est introduite pour la première fois dans l'enregistreur de données, le dossier HTC01 est créé.
2. La première session d'enregistrement de données créera ensuite un fichier HTC01001.XLS. Toutes les données seront enregistrées dans ce fichier jusqu'à ce que le nombre de colonnes atteigne 30 000.
3. Après 30 000 colonnes, un nouveau fichier HTC01002.XLS sera créé. Cette procédure est répétée après toutes les 30 000 colonnes jusqu'à HTC01099.XLS. Un nouveau dossier HTC02 est alors créé, et le même processus reprend. HTC10 est le dossier final.

Transfert de données vers un PC

1. Retirez la carte mémoire de l'enregistreur de données et branchez-la dans la fente de la carte SD sur le PC.
2. Démarrez Excel® et ouvrez le fichier de données sur la carte mémoire à partir d'un tableur. Le fichier s'affichera tel qu'indiqué sur l'image ci-dessous.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Position	Date	Time	Ch1_Valu	Ch1_Unit	Ch2_Valu	Ch2_unit	
2	1	1/26/2010	14:23:42	35.4	%RH	74.5	DEGREE	F
3	2	1/26/2010	14:40:59	44.2	%RH	74.3	DEGREE	F
4	3	1/26/2010	14:41:00	46.3	%RH	74.4	DEGREE	F
5	4	1/26/2010	14:41:01	47.6	%RH	74.4	DEGREE	F
6	5	1/26/2010	14:41:02	48.7	%RH	74.4	DEGREE	F
7	6	1/26/2010	14:41:08	52.2	%RH	74.4	DEGREE	F
8	7	1/26/2010	14:41:09	51	%RH	74.4	DEGREE	F
9	8	1/26/2010	14:41:15	53.1	%RH	74.4	DEGREE	F
10	9	1/26/2010	14:41:21	54.2	%RH	74.4	DEGREE	F
11	10	1/26/2010	14:41:33	55.7	%RH	74.3	DEGREE	F
12	11	1/26/2010	14:42:00	56.9	%RH	74.4	DEGREE	F
13	12	1/26/2010	14:43:30	58.1	%RH	74.3	DEGREE	F
14	13	1/26/2010	14:48:20	59.3	%RH	74.1	DEGREE	F
15	14	1/26/2010	15:05:50	56.4	%RH	73.7	DEGREE	F
16	15	1/26/2010	15:05:51	53.8	%RH	73.7	DEGREE	F
17	16	1/26/2010	15:05:52	51.8	%RH	73.7	DEGREE	F
18	17	1/26/2010	15:05:53	49.9	%RH	73.7	DEGREE	F
19	18	1/26/2010	15:05:54	48.1	%RH	73.7	DEGREE	F
20	19	1/26/2010	15:06:00	51.2	%RH	73.7	DEGREE	F
21	20	1/26/2010	15:06:06	55	%RH	73.7	DEGREE	F
22	21	1/26/2010	15:06:12	56.9	%RH	73.7	DEGREE	F

Paramètres avancés

La fonction SET (Réglage) est utilisée pour :

- Formater la carte mémoire SD
 - Régler la date et l'heure
 - Régler le temps d'échantillonnage
 - Régler le signal sonore sur ON/OFF
 - Régler le chiffre décimal de la carte SD
 - Sélectionner les unités de température
 - Régler la sortie des données RS232 sur ON/OFF
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SET pendant plus de 2 secondes pour entrer en mode de configuration. La première fonction (Sd F) s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton SET pour faire défiler les sept fonctions. Utilisez les boutons ▲ et ▼ pour régler la fonction sélectionnée. Utilisez le bouton LOGGER pour faire défiler les champs dans une fonction. Au mode SET, si aucun bouton n'est appuyé au bout de 5 secondes, l'enregistreur de données retournera au mode standard.
 2. Sd F – Formatez la carte SD. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner Oui ou Non. Pour Oui, appuyez sur le bouton Enter (Entrée) pour formater la carte et effacer toutes les données existantes.
 3. dAtE – Réglez la date et l'heure. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler le champ sélectionné. Appuyez sur le bouton Enter pour enregistrer la valeur et faire défiler les différents champs.
 4. SP-t – Réglez le débit d'échantillonnage. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner le débit d'échantillonnage de votre choix et sur Enter pour enregistrer la sélection. Les sélections sont : 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes et AUTO. Au mode AUTO (Automatique), les données seront enregistrées à chaque fois qu'il y a un changement de valeur de plus d' $>1\%$ RH ou $>1^{\circ}\text{C}/\text{F}$.
 5. bEEP - Réglez le signal sonore sur ON ou OFF Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner ON ou OFF et sur Enter pour enregistrer la sélection.
 6. dEC - Réglez le chiffre décimal de la carte SD. Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner USA (décimal) ou Euro (virgule) et sur Enter pour enregistrer la sélection.
 7. t-CF - Réglez l'unité de température sur °F ou °C.
 8. rS232 - Réglez la sortie des données RS232 sur ON/OFF Appuyez sur le bouton ▲ pour sélectionner ON ou OFF et sur Enter pour enregistrer la sélection.
 9. ESC – Quittez le mode de réglage. Appuyez sur le bouton SET pour revenir au fonctionnement normal.

REINITIALISATION du système

S'il arrive que le CPU ne réagisse pas à la pression des touches ou si l'appareil semble figé, appuyez sur le bouton RESET sur le côté de l'enregistreur de données (utilisez un trombone ou un objet pointu similaire) pour remettre l'appareil en fonctionnement.

Interface RS232

Une sortie série est disponible et permet de relier l'appareil au port série d'un PC. Appelez l'assistance technique pour plus d'informations sur cette interface.

Spécifications

Ecran	LCD, 60 x 50 mm (2,4 x 2,0 po)
Capteurs de mesure	Température : Capteur interne Humidité relative : Type de capacité de précision Carte mémoire SD, 1 à 16 GO
Carte mémoire	
Durée d'échantillonnage de l'enregistreur de données	5/10/30/60/120/300/600 secondes ou automatique.
Compensation de température	Automatique
Fréquence de mise à jour de l'affichage	Approx. 1 seconde
Sortie de données	RS 232
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	Inférieure à 90 % d'HR
Alimentation	Six piles alcalines ou durables AAA (UM4) de 1,5 V ou un adaptateur de courant AC de 9 V.
Autonomie des piles	En fonction du débit d'échantillonnage, pour de nouvelles piles alcalines et un temps d'échantillonnage de 60 secondes, la durée habituelle est supérieure à un mois. Les débits d'échantillonnage rapide réduiront de manière significative l'autonomie des piles.
Poids	282 g. (0,62 lbs)
Dimensions	132 x 80 x 32 mm (5,2 x 3,1 x 1,3 po)

	Gamme	Résolution	Précision
Température	0,0 à 50,0°C	0,1°C	± 0,8°C
	32,0 à 122,0°F	0,1°F	± 1,5°F
Humidité relative	70 à 90%	0,1%	± (4 % de la lecture + 1 % d'HR)
	10 à 70%	0,1%	± 4% d'HR

Remarque : Les tests des spécifications ci-dessus ont été réalisés avec une puissance du champ RF inférieure à 3 V/M et une fréquence inférieure à 30 MHz uniquement.



Vous, comme l'utilisateur final, sont légalement la limite (l'ordonnance de Pile d'UE) retourner toutes les piles utilisées, la disposition dans les ordures de ménage est interdite ! Vous pouvez remettre vos piles utilisées/les accumulateurs aux guichets de retrait des paquets dans votre communauté ou où que vos piles/les accumulateurs sont vendus !

Disposition : Suivre les conditions légales valides dans le respect de la disposition de l'appareil à la fin de son cycle de vie

Copyright © 2010 Exttech Instruments Corporation (une société FLIR)

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit.